



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

**ПРОКУРАТУРА
ЗАТО г. ФОКИНО**

ул. Ключевая, 4,
г. Фокино, 692880

Директору МКОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа
«Орбита»» городского округа ЗАТО
город Фокино (п. Дунай)

Маштароленко Т.Г.

ул. Морская, 18а,
п. Дунай, ЗАТО г. Фокино

04.09.2015 № 7-3/4-2015/2241

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой ЗАТО г. Фокино по заданию прокуратуры края совместно с комиссией по проведена проверка деятельности МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита»» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) в сфере подготовки к началу нового учебного года.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности.

В нарушение указанных требований законодательства в ходе проверки МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита»» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) в отношении объекта руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями.

В соответствии с п. 426 Правил запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

В нарушение указанных требований в цокольном этаже МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита»» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) эксплуатируется розетка с повреждениями (термические повреждения в виде оплавления).

ПК * № 0014110

Выявленные нарушения закона недопустимы, поскольку влекут за собой нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних на охрану здоровья, создают угрозу их жизни и здоровью.

Анализ причин и условий, способствующих совершению данных нарушений, свидетельствует о том, что выявленные нарушения закона стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны работников и отсутствием надлежащего контроля за их работой со стороны руководства МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита»» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай).

Согласно ст. 6 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущение подобных фактов впредь.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру города для участия.

4. О результатах принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок. К информации приложить документы, подтверждающие фактическое устранение нарушения закона.

Заместитель прокурора города

юрист 1 класса



А.С. Пляскин

Муниципальное учреждение администрация
городского округа ЗАТО город Фокино
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа
«Орбита»

« 05 » октября 2015 г.

Иск. № 109
692891 Россия, Приморский край,
п. Дунай, ул. Морская, 18 «А»
e-mail: loy94@mail.ru
Телефон 89140690375

Заместителю прокурора ЗАТО г. Фокино
юристу 1 класса
Гіляскину А.С.

ул. Ключевая, д. 4,
г. Фокино, Приморский край

На представление от 04.09.2015 г. № 7-3/1-2015/2271 прокуратуры, ЗАТО город Фокино об устранении нарушений в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Довожу до Вашего сведения, данное представление получено 5 октября 2015 года, в связи с этим замечания, связанные с нарушением техники пожарной безопасности устранены ранее, до 04.09.2015 г.

1. За недобросовестное выполнение должностных обязанностей объявить выговор Ждановой Ольге Юрьевне (Приказ № 85 от 05.10.2015г.), прилагаем.
2. Розетку, установленную в цокольном помещении, эксплуатируемую с повреждениями в виде оплавления заменили в тот же день, 13 августа.
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности была не утверждена в соответствии с п. 2 правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390. На общем собрании трудового коллектива от 03.09.2015 года изучили инструкцию:

«В пункт 8.5. Раздела 8. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий» внесли изменения в следующей редакции:

«8.5. Максимальное количество людей, одновременно находящихся на объекте составляет 150 человек.», (прилагаем).

Решение: инструкцию о мерах пожарной безопасности утвердить. Протокол собрания № 1 от 03.09.2015 года. Приказ № 76/1 от 03.09.2015 года.

Директор ДЮСШ «Орбита»



Т. Мапштароленко