



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, 10^А, тел. 8 (42335) 5-19-65, e-mail: osip25@bk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного пожарного надзора)
группа организации и осуществления ФГПН, г. Фокино, ул. Ключевая, 8
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

тел. (42339)29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru

Предписание № 80 / 1 / 16

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино п. Дунай

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по
пожарному надзору Филюнина К.М. № 80 от «11» мая 2016 года.

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 ч 00 мин. «17» мая 2016 г. по 11 ч 00 мин.
«02» июня 2016 г. проведена плановая проверка

инспектором группы организации и осуществления ФГПН ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
Ефременко Денисом Сергеевичем, эксплуатируемого здания, расположенного по адресу:

ЗАТО г. Фокино, п. Дунай, ул. Морская, 18а

надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ДОД «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино п. Дунай

Маштароленко Тамарой Георгиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	руководитель организации не обеспечил хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация)	Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61 Руководитель организации	02.07.16	

		обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
2	руководитель организации не откорректировал инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390 «О противопожарном режиме» п. 2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	02.07.16	
3	руководитель организации не откорректировал программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей в соответствии с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности	Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 4 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83,	02.07.16	

		части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 14 Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.		
4	руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения электрощитовой, вентиляционной камеры обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	02.07.16	
5	руководитель организации не обеспечил обозначение путей эвакуации (лестничная клетка) знаками пожарной безопасности	Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст.4 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64,	02.07.16	

		части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 200 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные» п. 5.7 5.7 К указательным элементам ФЭС относят: эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности медицинского и санитарного назначения по ГОСТ Р 12.4.026; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» ПРИЛОЖЕНИЕ И Эвакуационные знаки Код знака Е 14 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390 «О противопожарном режиме» 43. Руководитель организации		
--	--	---	--	--

		обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.		
6	руководитель организации не обеспечил вывешивание плана эвакуации на стене помещения в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации	Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст.4 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 200 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные» п. 6.2.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	02.07-16	
7	руководитель организации не откорректировал форму декларации	Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о	02.07-16	

пожарной безопасности в соответствии с Приложением 1 приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91	требованиях пожарной безопасности» ст. 64 Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара) Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" Приложение 1		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному
надзору Ефременко Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 02 ” июня 20 16 г.


Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 02 ” июня 20 16 г.

Директор МБОУ ДОД «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокинск
п. Дунай Машиароленко Тамара Георгиевна
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» 8 (42335) 5-19-69
Единый телефон доверия МЧС России 8 (495) 449-99-99



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

директор МБОУ ДОД «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино п. Дунай Маштароленко Тамара Георгиевна
12.05.2016 г., с началом проведения плановой выездной проверки ознакомлена: директор МБОУ
ДОД «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино п. Дунай Маштароленко Тамара Георгиевна 17.05.2016 г.
в 14 часов 00 минут

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора, (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ефременко Денис Сергеевич, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" по пожарному надзору,

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

эксперты не привлекались

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Маштароленко Тамара Георгиевна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

директор МБОУ ДОД «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино п. Дунай

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара № 80/1/16 от 02.06.2016 г.

несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ефременко Д.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а):
Маистароленко Тамара Георгиевна, директор УВД ДОД «Орбита» ГО ЗАТО г. Фокино п. Дунай

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, иное должностное лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” июня 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)